

25.01.2019 г.

**Сведения об общей пропускной способности
ВЛЭП- 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ**

На выходах трансформаторов ТМ-630/10 и ТТИ-А1 установлены выключатели автоматические АВМ 10 НВ с номинальными токами катушек максимальных расцепителей 1000 А.

В настоящее время присоединенная мощность потребителей в часы максимума нагрузок превышает мощность одного трансформатора и после неоднократного срабатывания осенью 2006 года оба трансформатора поставлены под нагрузку.

В 2018 году заявок на технологическое присоединение не подавалось.

Тел. (48438) 68-2-46, 68-1-43

Генеральный директор

ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак»

С.В. Быков

